

**Zpráva o revizi elektrického zařízení – periodická  
TJ Nový Jičín, Hala zimního stadionu NOVÝ JIČÍN**

Evidovaná pod číslem: 120827

Provedena ve smyslu: ČSN 33 2000- 6-61 , ČSN 33 1500

<b>Revizní technik:</b>	Hana Smílková	Evid.číslo rev.technika:	7593/7/10/R-EZ-E2/A
	Sychrov 65	Evid. číslo oprávnění:	9356/7/01/EZ-R,Z-E2/A
755 01	Vsetín	E-mail:	h.smiilkova@atlas.cz
		telefon:	+420608756371

**Revize byla provedena na elektroinstalaci objektu: TJ Nový Jičín, Hala zimního stadionu NOVÝ JIČÍN**

**Majitel: Město Nový Jičín**

**Objednavatel: TJ Nový Jičín**

**Vymezení rozsahu revidovaného zařízení:** Elektroinstalace zimního stadionu. Od rozvodny zimního stadionu s rozvaděči k zásuvkám a pevně připojeným svítidlům. Dle dodané dostupné výkresové dokumentace.

**Předmětem revize NENÍ:** Připojené spotřebiče v zásuvce, měření intenzity osvětlení a ochrana proti atmosférickému přepětí

**Zdroj el. proudu:** síť VN 22kV – ČEZ distribuce, a.s.

**Soustava obvodů:** 3PEN~50 Hz, 400/230V TN-C-S;

**Hlavní jištění budovy: F+G LCB 2/400/3 nastaven na 200A**

**Celkový posudek:**

Revidované zařízení, v rozsahu výše uvedeném vymezení, je nebezpečné osobám i majetku a **není schopno bezpečného provozu**

**Revize zahájena dne :** . 27. 8. 2012

Revize vypracována dne: 15.9.2012

**Revize ukončena dne:** 1.9.2012

Počet listů revidované zprávy: 9

Datum převzetí rev. zprávy:.....

převzal:.....

podpis:.....



Podpis a razítko rev. technika